

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

ŪKIO SUBJEKTŲ ENERGETIKOS OBJEKTŲ IR ĮRENGINIŲ, KURIE NAUDOJA
GAMTINES DUJAS ENERGIJAI GAMINTI IR TIEKTI VISUOMENINIAMS IR
GYVENTOJŲ POREIKIAMS TENKINTI, EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęs pareigūnas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,

_____ telefono ir fakso nr., elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____

Nr.	Klausimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	Ne	neaktualu / netikrinta	
		x	x	x	
1.	Eksploataavimo organizavimas:				
1.1.	Ar vartotojai, kurie patys eksploatuoja savo dujų sistemą, suformavę kvalifikuotą tarnybą ir (ar) turi kvalifikuotus darbuotojus dujų sistemai eksploatuoti? (<i>GDSVSET 60 p.</i>)				
1.2.	Ar vartotojų sistemų dujinių prietaisų, dujinių technologinių įrenginių eksploatavimo darbų paslaugas teikiantys asmenys atestuoti teisės aktų nustatyta tvarka? (<i>GDSVSET 61 p.</i>)				
1.3.	Ar parengti ir patvirtinti kvalifikuotų tarnybų nuostatai, darbuotojų pareiginiai nuostatai, darbų technologijos ir įrenginių eksploatavimo instrukcijos? (<i>GDSVSET 12 p. ir 13 p.</i>)				
1.4.	Ar kvalifikuotos tarnybos aprūpintos technine dokumentacija, medžiagomis, reikiama mechanizmais, įrankiais, prietaisais, transporto, ryšių, asmeninėmis apsauginėmis ir kitomis priemonėmis, reikalingomis patikimam, efektyviam ir saugiam dujų sistemų eksploatavimui užtikrinti? (<i>GDSVSET 14 p.</i>)				
2.	Dujų sistemas eksploatuojančių asmenų atestavimas:				

Nr.	Klausimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	Ne	neaktualu / netikrinta	
		x	x	x	
2.1.	Ar dujų sistemų eksploatavimo darbus atlieka ir šiems darbams vadovauja kvalifikuoti ir nustatyta tvarka atestuoti darbuotojai? (<i>GDSVSET 15 p. ir 16 p.</i>)				
2.2.	Ar nebutinis vartotojas, turintis 100 kW ir didesnės bendros galios dujinius prietaisus ar dujinius technologinius įrenginius, paskyręs už dujų sistemos eksploatavimą atsakingus asmenis, atestuotus teisės aktų nustatyta tvarka? (<i>GDSVSET 59 p.</i>)				
2.3.	Ar asmenys, besinaudojantys dujiniais prietaisais, instruktuojami, kaip saugiai naudotis dujomis ir kaip naudotis dujiniais prietaisais? (<i>GDSVSET 64 p.</i>)				
2.4.	Ar dujų sistemas eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka? (<i>AT 2 p.</i>)				
2.5.	Ar dujų sistemas eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos inspekcijai apie atestuotus energetikos darbuotojus? (<i>EOI SEDATA 35 p.</i>)				
3.	Darbų organizavimas:				
3.1.	Ar dujų sistemų techninės priežiūros darbai atliekami pagal techninės priežiūros grafikus, sudarytus vadovaujantis GDSVSET 2 priede nurodytu darbų periodiškumu? (<i>GDSVSET 21 p.</i>)				
3.2.	Ar atlikti techninės priežiūros, remonto, rekonstravimo darbai uždokumentuoti? (<i>GDSVSET 25 p.</i>)				
3.3.	Ar priklausomai nuo darbų sudėtingumo ir jų atlikimo sąlygų, darbams vykdyti išduodami būtini dokumentai (leidimai)? (<i>GDSNDBAADST 14 p.</i>)				
3.4.	Ar V, VI kategorijų darbams atlikti, kai šie darbai atliekami vienu metu keliose darbo vietose ir būtinas tų darbų koordinavimas, parengiamas darbų planas bei ar su šiuo planu supažindinami darbų vadovai ir vyresnieji darbuotojai? (<i>GDSNDBAADST 17 p.</i>)				
3.5.	Ar ūkio subjekte nustatyta tvarka kaip turi būti perduodamos paskyros ar skiriamos užduotys? (<i>GDSNDBAADST 20 p.</i>)				
3.6.	Ar paskyros ir skiriamos užduotys registruojamos paskyrų ar užduočių darbų gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų ir biodujų aplinkoje registravimo žurnale? (<i>GDSNDBAADST 20 p.</i>)				
3.7.	Ar darbų organizavimo vadovai, darbų vadovai, darbuotojai, rengiantys darbų planus ir juos tvirtinantys, išduodantys paskyras, skiriantys darbų užduotis, tam turi eksploatuojančios įmonės įgaliojimus (darbo sutartis, įsakymus, potvarkius, pareiginius nuostatus)? (<i>GDSNDBAADST 23 p.</i>)				
3.8.	Ar potencialiai pavojingiems valstybės registre įregistruotiems įrenginiams privaloma tvarka				

Nr.	Klausimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	Ne	neaktualu / netikrinta	
		x	x	x	
	atliekamas techninės būklės tikrinimas? (GDSVSET 31 p.)				
4.	Techninė dokumentacija:				
4.1.	Ar eksploatuojanti įmonė turi saugiam dujų sistemų eksploatavimui reikalingą dokumentaciją? (GDSVSET 39 p.)				
4.2.	Ar prieš pradėdant eksploatuoti dujų sistemas ar jų įrenginius, buvo parengti dujotiekių, dujotiekių įrenginių techniniai pasai, dujotiekių įrenginių schemas ir nustatyti dujotiekio įrenginių darbo parametrai? (GDSVSET 40 p.)				
4.3.	Ar techniniuose pasuose yra įrašai apie atliktus remonto (išskyrus GDSVSET 144.5–144.7 ir 144.9 punktuose numatytus darbus) ar rekonstravimo darbus, dujotiekių prijungimo, suvirinimo, derinimo, paleidimo ir derinimo darbus, bandymus? (GDSVSET 41 p.)				
4.4.	Ar instrukcijos, technologinės schemas peržiūrimos ir koreguojamos įsigaliojus naujiems arba pakeitus teisės aktus, į kurių reikalavimus turi būti atsižvelgiama, pradedant naudoti naujus įrenginius, medžiagas, prietaisus, naujas darbo? (GDSVSET 43 p.)				
4.5.	Ar vedama darbų dokumentacija, reglamentuojanti darbų atlikimą gamtinių dujų aplinkoje? (GDSNDBAADST 33 p.)				
5.	Techninė priežiūra:				
5.1.	Ar dujų slėgio reguliavimo įrenginių ir dujų slėgio įtaisų techninės priežiūros darbai atliekami nustatytu periodiškumu ir apimtimi? (GDSVSET 86 p.)				
5.2.	Ar dujotiekių, uždaramųjų įtaisų techninės būklės tikrinimai atliekami nustatytu periodiškumu? (GDSVSET 95.1 p. ir 96 p.)				
5.3.	Ar dujinių prietaisų, dujinių technologinių įrenginių techninės priežiūros metu atliekami visi būtini darbai ir ar jie atliekami nustatytu periodiškumu? (GDSVSET 98 p. ir 99 p.)				
5.4.	Ar atliekama pastatų, kuriuose įrengti dujiniai prietaisai, dujiniai technologiniai įrenginiai, degimo oro tiekimo, degimo produktų šalinimo, vėdinimo sistemų techninė priežiūra? (GDSVSET 100 p.)				
5.5.	Ar periodiškai tikrinami ir valomi dūmtraukiai ir jungiamieji dūmtakių vamzdžiai? (GDSVSET 101 p.)				
5.6.	Ar dūmtraukių ir jungiamųjų dūmtakių vamzdžių tikrinimo rezultatai įforminti aktu? (GDSVSET 104 p.)				
5.7.	Ar teisei metrologijai priskirtų matavimo priemonių metrologinė patikra atliekama Valstybinės metrologijos tarnybos nustatytais terminais? (GDSVSET 107 p.)				

Nr.	Klausimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	Ne	neaktualu / netikrinta	
		x	x	x	
5.8.	Ar ant matavimo priemonės, rodančios matuojamąjį dydį, korpuso ar skalės (arba pritvirtintos plokštelės) yra žyma (užrašas), rodanti didžiausiąją leistiną darbinę matuojamo dydžio vertę? (<i>GDSVSET 113 p.</i>)				
6.	Avarijų lokalizavimas ir likvidavimas:				
6.1.	Ar dujų sistemas eksploatuojanti tarnyba turi reikalingas transporto, ryšių, saugos priemones, prietaisus, įrankius, mechanizmus, įrenginius, medžiagas, techninę dokumentaciją operatyviai lokalizuoti ir likviduoti avarijas, sutrikimus, kitus įvykius (gedimus)? (<i>GDSVSET 46.3 p.</i>)				
6.2.	Ar turi parengti personalo veiksmų planus avarių, sutrikimų lokalizavimui? (<i>GDSVSET 46.4 p.</i>)				
6.3.	Ar lokalizavimo veiksmai peržiūrimi ir koreguojami įsigaliojus naujiems ar pasikeitus taisyklių, norminių teisės aktų reikalavimams, pasikeitus darbo sąlygoms, pareikalavus valstybinėms kontroliuojančioms institucijoms? (<i>GDSVSET 49 p.</i>)				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *GDSNDBAADST* – Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191 (Žin., 2012, Nr. 116-5883);
2. *GDSVSET* – Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-82 (Žin., 2012, Nr. 52-2598).
3. *AT* – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 (Žin., 2010, Nr. 120-6154; 2013, Nr. 122-6195).
4. *EOIŠEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 (Žin., 2012, Nr. 130-6581; 2013, Nr. 43-2131);

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)

_____, reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)

_____, reikalavimus.

(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(VEI pareigūno pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)