

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

**110 KV ĮTAMPOS ORO LINIJŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS**

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęs pareigūnas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,

telefono ir fakso nr., elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____

Nr.	Klausimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu / netikrinta	
		x	x	x	
1.	Ar įvykdyti ankstesni Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) nurodymai?				
2.	Ar įvykdytos avarijų ir sutrikimų tyrimo metu VEI numatytos priemonės?				
3.	Oro linijų (toliau – OL) eksploatavimo darbus vykdančios elektrotechnikos darbuotojai:				
3.1.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantys darbuotojai atestuoti norminių teisės aktų nustatyta tvarka? (SEEIT 11 p.)				
3.2.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka? (AT 2 p.)				
3.3.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos inspekcijai apie atestuotus energetikos darbuotojus? (EOI SEDATA 35 p.)				
3.4.	Ar parengti elektrotechnikos darbuotojų pareiginiai nuostatai? (TET 58 p.)				
3.5.	Ar suteiktos elektrotechnikos darbuotojams operatyvinio valdymo teisės? (TET 1352.1 p.)				
3.6.	Ar elektrotechnikos darbuotojai aprūpinti būtinomis apsaugos nuo elektros priemonėmis ir reikalinga normine dokumentacija? (SEEIT 8				

Nr.	Klausimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu / netikrinta	
		x	x	x	
	<i>p.)</i>				
4.	OL eksploatavimo priemonės ir jų vykdymas:				
4.1.	Ar sudaryti ir vykdomi daugiamečiai OL techninės priežiūros ir remonto darbų grafikai? <i>(TET 67 p. ir 67.1 p.)</i>				
4.2.	Ar atliekamos periodinės ir neeilinės eksploatuojamų OL apžiūros? <i>(TET 1133 p.)</i>				
4.3.	Ar defektai ir pakitimai, pastebėti OL apžiūrų metu ir išaiškinti matuojant, įrašomi eksploatavimo techniniuose dokumentuose? <i>(TET 1138 p.)</i>				
4.4.	Ar šalinami OL defektai? <i>(TET 1138 p.)</i>				
4.5.	Ar išilgai elektros OL, esančių miško masyvuose ir želdiniuose, pagal perimetrą nustatyta tvarka kertamos proskynos? <i>(ETAT 10 p.)</i>				
4.6.	Ar kontroliuojama elektros tinklų apsaugos zonose vykdoma draudžiama veikla? <i>(ETAT 19 p.)</i>				
4.7.	Ar energetikos įrenginių savininkas turi įrenginių, atsarginių dalių ir įrenginių rezervą arba yra sudaręs sutartis su įrenginius eksploatuojančia įmone, tiekėjais dėl jų skubaus pristatymo? <i>(TET 76 p.)</i>				
4.8.	Ar tvarkoma visų sandėliuose arba padaliniuose esamų atsarginių dalių, atsarginių įrenginių apskaita? <i>(TET 77 p.)</i>				
4.9.	Ar periodiškai tikrinama atsarginių dalių, atsarginių įrenginių būklė ir sandėliavimo sąlygos? <i>(TET 77 p.)</i>				
4.10.	Ar nustatyta rezerve esančių įrenginių techninės priežiūros ir naudojimo tvarka? <i>(TET 79 p.)</i>				
5.	OL tikrinimai ir matavimai:				
5.1.	Ar periodinių OL apžiūrų metu nustatinėjama jų trasos būklė ir atstumai nuo laidų iki želdinių? <i>(TET 1136 p., 1136.1 p.)</i>				
5.2.	Ar periodinių OL apžiūrų metu nustatinėjama atramų, pamatų, laidų, trosų, izoliatorių ir armatūros būklė? <i>(TET 1136 p., 1136.2 p.)</i>				
5.3.	Ar esant reikalui tikrinama OL metalinių ir gelžbetoninių atramų bei traversų antikorozinė danga? <i>(TET 1137 p., 1137.1 p.)</i>				
5.4.	Ar esant reikalui tikrinama OL metalinių pakojų ir atotampų inkarų bei jų tvirtinimų, pamatų ir priedėlių būklė? <i>(TET 1137 p., 1137.2 p.)</i>				
5.5.	Ar esant reikalui tikrinama OL atramų pakrypimai ir atotampų įtempimai, taip pat atramų bandažai ir sujungimai varžtais? <i>(TET 1137 p., 1137.6 p.)</i>				
5.6.	Ar esant reikalui tikrinama OL atramų, trosų ir atotampų įžeminimo, taip pat nulinio laido pakartotinio įžeminimo varža? <i>(TET 1137 p., 1137.8 p.)</i>				

Nr.	Klausimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu / netikrinta	
		x	x	x	
5.7.	Ar OL laidų, trosų gnybtų ir distancinių spyrių būklės viršutinė apžiūra pasirinktinai atliekama ne rečiau kaip kartą per 6 metus? (<i>TET 1134 p.</i>)				
5.8.	Ar numatytais atvejais matuojama OL įžemintuvų varža? (<i>TET 1217 p.</i>)				
5.9.	Ar tvarkomi signaliniai ženklai, įrengti pagal galiojančius norminius teisės aktus ir pastatytus linijų susikirtimuose su upėmis, kanalais, ežerais ar kitais vandens telkiniais, kuriuose vyksta laivyba? (<i>TET 1132 p., 1132.1 p.</i>)				
5.11.	Ar tvarkomi OL atramų nuolatiniai ženklai? (<i>TET 1132 p., 1132.3 p.</i>)				
6.	OL eksploatavimo techninė dokumentacija:				
6.1.	Ar turi OL eksploatavimo žiniaraščius? (<i>TET 42.16 p.</i>)				
6.2.	Ar turi OL pasus? (<i>TET 42.12 p.</i>)				
6.3.	Ar turi OL eksploatacines schemas? (<i>TET 42.14 p.</i>)				
6.4.	Ar turi OL sankirtų aktus? (<i>TET 1137.3 p.</i>)				
6.5.	Ar turi įžeminimo įrenginių paslėptų darbų aktus? (<i>TET 42.13 p.</i>)				
6.6.	Ar atlikti įžeminimo įrenginių įžeminimo varžų matavimai? (<i>TET 1217.1 p.</i>)				
6.7.	Ar pasirinktinai tikrinama 2 % OL įžemintuvų atramų įžemintuvų būklė atkasant gruntą? (<i>TET 1218 p.</i>)				
6.8.	Ar turi OL kabelių tarpų techninę dokumentaciją? (<i>TET 42.14 p.</i>)				
6.9.	Ar OL savininkas vykdo remonto darbų, atliekamų OL pagal pavedimus ir nurodymus kontrolę? (<i>SEEIT V skyriaus, 167 p.</i>)				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *TET* - Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 (Žin., 2012, Nr. 128-6443);
2. *EĪBNA* - Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 141 (Žin. 2001, Nr. 54-1930);
3. *ETAT* – Elektros tinklų apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr.1-93 (Žin., 2010, Nr. 39-1877; 2011, Nr. 14-627);
4. *SEEIT* – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr.1-100 (Žin., 2010, Nr. 39-1878);
5. *AT* – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 (Žin., 2010, Nr. 120-6154; 2013, Nr. 122-6195);
6. *EOĪSEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius stacionarių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 (Žin., 2012, Nr. 130-6581; 2013, Nr. 43-2131).

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)

_____, reikalavimų.



Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)

_____, reikalavimus.

(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto atstovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(VEI pareigūno pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)