

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

OPERATYVINIO DISPEČERINIO VALDYMO AB LESTO SKIRSTOMOJO TINKLO ELEKTROS ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęs pareigūnas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,

telefono ir fakso nr., elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____

Nr.	Klausimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu / netikrinta	
		x	x	x	
1.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantys darbuotojai atestuoti norminių teisės aktų nustatyta tvarka? (<i>SEEJT 11 p.</i>)				
2.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka? (<i>AT 2 p.</i>)				
3.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos inspekcijai apie atestuotus energetikos darbuotojus? (<i>EOIŠEDATA 35 p.</i>)				
4.	Ar pasirašyti elektrotechnikos darbuotojų tarpusavio santykių nuostatai, kai transformatorių pastotė, skirstyklą ar transformatorinę aptarnauja kelių įmonių darbuotojai? (<i>SEEJT 118 p., DVN 2 p.</i>)				
5.	Ar pagal operatyvinį pavaldumą nuolat informuoja apie operatyvinio personalo pasikeitimus? (<i>DVN 6 p.</i>)				
6.	Ar atjungiant veikiančius arba esančius rezerve įrenginius remontuoti, profilaktikai, bandymams, naujiems objektams montuoti ir panašiai, įforminama paraiška? (<i>DVN 28 p.</i>)				
7.	Ar paraiškoje, įformintoje atjungiant veikiančius arba esančius rezerve įrenginius				

Nr.	Klausimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu / netikrinta	
		x	x	x	
	remontuoti, profilaktikai, bandymams, naujiems objektams montuoti ir panašiai, įrašomi visi privalomi duomenys? (DVN 49.1-49.20 p.)				
8.	Ar naujų arba po rekonstrukcijos 6 kV ir aukštesnės įtampos elektros įrenginių įjungimas vyksta pagal suderintą ir patvirtintą programą? (DVN 43 p. ir TET 1564 p.)				
9.	Ar likviduojant avarines situacijas elektros įrenginiuose pirmenybė teikiama įrenginiams pagal įtampos dydį, atsižvelgiant į vartotojų kategoriją, avarinės situacijos keliamą pavojų žmonių gyvybei, sveikatai, įrenginiams bei aplinkai? (DVN 65 p.)				
10.	Ar operatyviniai pokalbiai fiksuojami operatyviame žurnale ir įrašomi kalbos dokumentavimo (įrašymo) įranga? (DVN 67 p. ir TET 1449 p.)				
11.	Ar operatyvinių darbuotojų operatyviniai pokalbiai, įrašyti į duomenų laikmenas automatinio įrašymo įrenginiais, saugomi ne trumpiau kaip mėnesį? (TET 1449 p.)				
12.	Ar laikomasi nustatytos operatyvinio personalo pokalbių ir operatyvinio žurnalo vedimo tvarkos? (DVN 89-97 p.)				
13.	Ar laikomasi nustatytos pamainų pasikeitimo tvarkos? (DVN 98-102 p.)				
14.	Ar laikomasi nustatytos įrenginių atjungimo remontui tvarkos? (DVN 103-113 p.)				
15.	Ar operatyvinio valdymo punktuose yra valdomų įrenginių operatyvinės schemos bei avarių ir technologinių sutrikimų likvidavimo, operatyvinių perjungimų instrukcijos? (DVN 1361 p.)				
16.	Ar elektros įrenginiuose dirbant rangovų organizacijoms, operatyvinius perjungimus leidžiama vykdyti rangovo operatyviniams ir operatyviniams remonto darbuotojams, tik tuo atveju, kai yra įvykdytos nustatytos sąlygos? (SEEIT 182 p.)				
17.	Ar darbuotojai aprūpinami būtinomis apsaugos nuo elektros priemonėmis ir reikalinga normine dokumentacija? (SEEIT 8 p.)				
18.	Ar eksploatuojant energetikos objektus vykdomi gamintojų instrukcijų ir reglamentų reikalavimai? (TET 4 p.)				
19.	Ar vadovaujantis nustatytais kriterijais, sudaryti darbų, atliekamų pagal nurodymus ir pavedimus, sąrašai? (SEEIT 46 p., 49 p., 65 p.)				
20.	Ar nurodymus ar pavedimus išduodantis darbų vadovas, išskyrus budintį dispečerį, pildo įforminimo žurnalą? (SEEIT 69 p.)				
21.	Ar patvirtintas darbuotojų, turinčių teisę vykdyti operatyvius perjungimus, sąrašas? (TET 1548 p.)				
22.	Ar perjungimo lapeliuose įrašyti – perjungimo užduotis, perjungimų pradžios ir pabaigos laikas, operacijų atlikimo eiliškumas, perjungimus vykduojantys asmenys? (TET 1493				

Nr.	Klausimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu / netikrinta	
		x	x	x	
	<i>p.)</i>				
23.	Ar operatyviniams darbuotojams išduodami perjungimo lapelių blankai yra sunumeruoti ir antspauduoti? (<i>TET 1528 p.</i>)				
24.	Ar pildomi operatyviniai žurnalai? (<i>DVN 1361 p.</i>)				
25.	Ar yra įrenginių išjungimo paraiškų žurnalas, kartoteka arba sistema? (<i>TET priedas</i>)				
26.	Ar yra įrenginių defektų ir nesklandumų žurnalas arba sistema? (<i>TET priedas</i>)				
27.	Ar laikomasi nurodymų pildymo nuostatų? (<i>SEEIT 57-63 p.</i>)				
28.	Ar operatyvinio valdymo punktai aprūpinti rezerviniu įtampos šaltiniu? (<i>TET 1360 p.</i>)				
29.	Ar pildomi pamainos ar paros žiniaraščiai? (<i>TET 1485 p.</i>)				
30.	Ar suderinti ir patvirtinti skirstomųjų tinklų operatyviai valdomų ir tvarkomų įrenginių sąrašai? (<i>DVN 80 p.</i>)				
31.	Ar schemose ir ant įrenginių esantys žymenys ir numeriai sutampa? (<i>TET 63 p.</i>)				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *DVN* – Dispečerinio valdymo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 214 (*Žin.*, 2002, Nr. 69-2840);
2. *TET* – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 (*Žin.*, 2012, Nr. 128-6443);
3. *SEEIT* – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 (*Žin.*, 2010, Nr. 39-1878);
4. *AT* – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 (*Žin.*, 2010, Nr. 120-6154; 2013, Nr. 122-6195);
5. *EOI SEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius stacionarių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 (*Žin.*, 2012, Nr. 130-6581; 2013, Nr. 43-2131).

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)

_____, reikalavimų.



Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)

_____ , reikalavimus.

(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto atstovo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

(VEI pareigūno pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)