

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

**SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ SISTEMŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO IR
TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęs pareigūnas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,

_____ telefono ir fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____

Nr.	Klausimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu / netikrinta	
		x	x	x	
1.	Suskystintų naftos dujų sistemų (toliau – SNDS) įrenginių eksploatavimo organizavimas				
1.1.	Ar suformuota tarnyba, turinti kvalifikuotus darbuotojus, aprūpintus technine ir technologine įranga, norminiais, metodiniais bei technologiniais dokumentais, būtiniais saugiai, patikimai ir efektyviai eksploatuoti SNDS? (SNDSET 8 p.)				
1.2.	Ar SNDS eksploatavimo darbams atlikti samdomi asmenys turi teisės aktuose nustatyta tvarka išduotus atestatus eksploatavimo darbams? (SNDSET 8 p.)				
1.3.	Ar SNDS techninės priežiūros darbai atliekami pagal savininko patvirtintą planą-grafiką? (SNDSET 10 p.)				
1.4.	Ar SNDS eksploatuojančio juridinio asmens vadovo įsakymu iš kvalifikuotos tarnybos personalo paskirti kvalifikuoti asmenys, atsakingi				

Nr.	Klausimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu / netikrinta	
		x	x	x	
	už SND, elektros, šilumos, vėdinimo, ryšių sistemų ar įrenginių būklę? (SNDSET 12 p.)				
1.5.	Ar parengti ir patvirtinti kvalifikuotų tarnybų nuostatai, darbuotojų pareiginiai nuostatai, darbų technologijos ir įrenginių eksploataavimo instrukcijos? (SNDSET 13 p.)				
1.6.	Ar SNDS eksploatuojančioje kvalifikuotoje tarnyboje patvirtintas privalomų turėti instrukcijų ir techninės dokumentacijos sąrašas (sąrašai)? (SNDSET 15 p.)				
1.7.	Ar yra sudarytas teisei metrologijai priskirtų matavimo priemonių sąrašas, patvirtintas savininko parašu ir juridinio asmens antspaudu? (SNDSET 28 p.)				
1.8.	Ar yra trūkumų ir gedimų, nustatytų eksploatuojant SNDS, taisymo ir šalinimo atliekant techninę priežiūrą ar gedimų šalinimą, planas-grafikas? (SNDSET 30 p.)				
1.9.	Ar atlikti techninės priežiūros ir remonto darbai fiksuojami techniniuose dokumentuose? (SNDSET 31 p.)				
2.	SNDS eksploatuojančių asmenų atestavimas				
2.1.	Ar SNDS eksploatuojantys darbuotojai atestuoti norminiuose teisės aktuose nustatyta tvarka? (SNDSET 34 p.)				
2.2.	Ar darbuotojai instruktuojami pagal teisės aktų reikalavimus ir ar vedamas instruktavimo registracijos žurnalas? (SNDSET 37 p.)				
2.3.	Ar yra kvalifikuotų darbuotojų, kurie neinstruktuojami darbo vietoje, sąrašas? (SNDSET 38 p.)				
2.4.	Ar SNDS eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktuose nustatyta tvarka? (AT 2 p.)				
2.5.	Ar SNDS eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos inspekcijai apie atestuotus energetikos darbuotojus? (EOISETATA 35 p.)				
3.	SND pilstymo stočių (toliau – DPS), SND pildymo postų (toliau – DPP) eksploatavimas				
3.1.	Ar DPS, DPP turi techninį pasą? (SNDSET 44 p.)				
3.2.	Ar sudaryti dujotiekių pasai, vamzdynų schemos su pažymėtais uždaromaisiais ir saugos įtaisais, kontrolės ir matavimo priemonėmis darbiniais dujų slėgiais, vamzdynų skersmenimis? (SNDSET 45 p.)				
3.3.	Ar naudojama elektros įranga skirta naudoti potencialiai sprogoje aplinkoje? (SNDSET 46 p.)				
3.4.	Ar nedarbo metu DPS kvalifikuotas personalas budi visą parą? (SNDSET 50 p.)				
4.	DPS ir DPP techninė priežiūra				
4.1.	Ar nustatytu periodiškumu atliekami DPS, DPP dujų įrenginių techniniai patikrinimai? (SNDSET 115 p.)				
4.2.	Ar rezervuarų izoliacijos techninė būklė tikrinama kas 4 metai atliekant rezervuarų vidaus ir išorines apžiūras? (SNDSET 117 p.)				

Nr.	Klausimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu / netikrinta	
		x	x	x	
4.3.	Ar atliekant remonto darbus, užaklintų vamzdinių aklės turi žymą, rodančią SND slėgį ir vamzdžio skersmenį? (SNDSET 121 p.)				
4.4.	Ar yra DPS, DPP įrenginių, slėginių indu, vėdinimo, šildymo, elektros, automatikos sistemų techninė dokumentacija su šių įrenginių, sistemų techninėmis charakteristikomis? (SNDSET 45 p.)				
5.	Rezervuarai, jų eksploatavimas ir techninė priežiūra				
5.1.	Ar automobilinei dujų cisternai įžeminti naudojamas suprojektuotas ir pagal projektą įrengtas įžeminimo kontūras? (SNDSET 157 p.)				
5.2.	Ar rezervuarų slėgio reguliavimo, saugos įtaisai ir kontrolės matavimo priemonės nuo atmosferos kritulių apsaugoti užrakinamaisiais gaubtais? (SNDSET 158 p.)				
5.3.	Ar atliekamas rezervuarų įrenginių techninis patikrinimas? (SNDSET 168 p.)				
5.4.	Ar nurodytais terminais tikrinama požeminių rezervuarų izoliacijos techninė būklė. (SNDSET 172 p.)				
6.	Skirstomųjų dujotiekių techninė priežiūra				
6.1.	Ar tikrinamas požeminių dujotiekių sandarumas? (SNDSET 177 p.)				
6.2.	Ar nustatytas dujotiekių apžiūrų periodiškumas? (SNDSET 179 p.)				
6.3.	Ar atliekamas dujotiekių techninis patikrinimas? (SNDSET 180 p.)				
6.4.	Ar tikrinama plieninio dujotiekio izoliacijos būklė siekiant nustatyti, ar nėra izoliacijos defektų? (SNDSET 193 p.)				
7.	Dujų balionai, jų įrenginiai, eksploatavimas				
7.1.	Ar pilni ir tušti dujų balionai sandėliuojami specialiai tam skirtose vietose? (SNDSET 248 p.)				
7.2.	Ar sandėliuojami dujų balionai neveikiami tiesioginių saulės spindulių ir kritulių? (SNDSET 256 p.)				
7.3.	Ar pripildyti ir tušti dujų balionai sandėliuojami su aklėmis? (SNDSET 260 p.)				
7.4.	Ar tikrinama buitinių dujų balionų techninė būklė? (SNDSET 290 p.)				
7.5.	Ar sudaryti įrenginių rekonstravimo, kapitalinio ir paprastojo remonto darbų einamųjų ar sekančių metų planai? (SNDSET 294 p.)				
7.6.	Ar buitiniai dujų balionai paženklinėti specialiomis etiketėmis, su avarinės dujų tarnybos telefono numeriu? (SNDSET 334 p.)				
8.	Avarijų ir sutrikimų lokalizavimas bei likvidavimas				
8.1.	Ar juridiniai asmenys, eksploatuojantys SNDS ar tiekiantys (parduodantys) SND buitiniuose dujų balionuose, užtikrina avarijų ir sutrikimų lokalizavimą bei likvidavimą buitinių dujų vartotojų įrenginiuose? (SNDSET 320 p.)				
8.2.	Ar avarinės tarnybos ar grupės darbas organizuotas taip, kad avarinės paraiškos būtų priimanamos ir avarijos bei sutrikimai lokalizuojami visą parą (taip pat ir šventinėmis				

Nr.	Klausimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu / netikrinta	
		x	x	x	
	bei poilsio dienomis)? (SNDSET 328 p.)				
8.3.	Ar avarinė tarnyba ar grupė aprūpinta transporto, ryšio, saugos priemonėmis, prietaisais, įrankiais, mechanizmais, įrenginiais, operatyvine, eksploataavimo, technine dokumentacija, reikalinga galimoms avarijoms lokalizuoti bei likviduoti? (SNDSET 331 p.)				
8.4.	Ar avarinė tarnyba turi nemokamą telefono numerį? (SNDSET 334 p.)				
8.5.	Ar įrašomi visi avarinės tarnybos telefono numerio pokalbiai? (SNDSET 334 p.)				
8.6.	Ar pranešimai (paraiškos) apie avarines situacijas registruojami žurnale? (SNDSET 338 p.)				
8.7.	Ar avarinės tarnybos ar grupės kvalifikuotiems darbuotojams rengiami praktiniai mokymai pagal avarinės tarnybos ar grupės savininko patvirtintą grafiką? (SNDSET 344 p.)				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

SNDSET – Suskystintų naftos dujų sistemų eksploataavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. 4-331 (Žin., 2008, Nr. 85-3397; 2008, Nr. 106-4065, 2008, Nr. 149-6077).

AT – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 (Žin., 2010, Nr. 120-6154; 2013, Nr. 122-6195).

EOISEDATA – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 (Žin., 2012, Nr. 130-6581; 2013, Nr. 43-2131).

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)

_____ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)

_____ reikalavimus.

(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(VEI pareigūno pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)